



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ХАНТЫ-МАНСЬСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ

ул. Студенческая, д. 5А, г. Ханты-Мансийск, 628011
Телефон: 8 (3467) 35-18-02, E-mail: gochshm@ugramail.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ул. Студенческая, д. 5А, г. Ханты-Мансийск, 628011 Телефон: 8 (3467) 35-18-39, E-mail: gpnugps@ugramail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ (ПО ГОРОДУ НЯГАНИ И ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ)

ул. Ленинградская, д. 33, корп.1, г. Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменской области, 628183
Тел.\ Факс 4-07-13 E-mail: nyaganogpn@mail.ru

Предписание № 131/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному казенному образовательному учреждению «Каменная средняя
общеобразовательная школа»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица –
правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения врио начальника ОНДиПР (по городу Нягани и
Октябрьскому району) майора внутренней службы Пухальского А.И. №131 от 18 июня
2021 года «О проведении плановой выездной проверки» ст. 6 Федерального закона от 21
декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», с 11 часов 00 минут по 14 часов
00 минут «22» июня 2021 года, с 17 часов 00 минут по 18 часов 00 минут «30» июня 2021
года – 2 рабочих дня/ 3 часа

Просвирниным Никитой Ивановичем; инженером ОГПН ОНДиПР (по городу
Нягани и Октябрьскому району) УНДиПР Главного управления МЧС России по Ханты-
Мансийскому автономному округу-Югре, проведена плановая выездная проверка объекта
защиты – здания комплекса «Школа-детский сад», расположенного по адресу: ХМАО-
Югра, Октябрьский район, с. Пальяново, ул. Центральная, дом 21.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора
(государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта
защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объекте учреждения
Красикова Н.С.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ Пре дпи сан ия	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
------------------------------	--	---	---	---

1	2	которого(ых) нарушены	4	5
1.	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот установленных на проездах для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники	п. 71 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	30.05.2022 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

Руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;


должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда, возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Просвирнин Никита Иванович, инженер отделения государственного пожарного надзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Нягани и Октябрьскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



М.Л.П.*

«__» _____ 20__ г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«30» июня 2021 г.

Чернышова Наталья Станиславовна
(должность, фамилия, инициалы)

Копия акта направлена:

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору